

RL 27.1/ Versión 02
INFORME DE ENSAYO N° 5419487

N° de Muestra	5419487
Fecha Emisión Informe	24/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/04/2023 08:30
Fecha de Recepción	05/04/2023 15:10
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	06/04/2023 00:05	06/04/2023 22:10	15,6	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	06/04/2023 00:05	06/04/2023 22:10	15,6	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	06/04/2023 00:10	06/04/2023 00:40	15,7	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,30

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 02

INFORME DE ENSAYO N° 5419487

N° de Muestra	5419487
Fecha Emisión Informe	24/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 02
INFORME DE ENSAYO N° 5419490

N° de Muestra	5419490
Fecha Emisión Informe	24/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución
Dirección de Muestreo	Red de Distribución
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/04/2023 08:00
Fecha de Recepción	05/04/2023 15:11
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	06/04/2023 00:05	06/04/2023 22:10	16,1	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	06/04/2023 00:05	06/04/2023 22:10	16,1	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	06/04/2023 00:10	06/04/2023 00:40	16,2	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 02

INFORME DE ENSAYO N° 5419490

N° de Muestra	5419490
Fecha Emisión Informe	24/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 02
INFORME DE ENSAYO N° 5441731

N° de Muestra	5441731
Fecha Emisión Informe	26/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	19/04/2023 08:30
Fecha de Recepción	19/04/2023 14:14
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	20/04/2023 00:10	20/04/2023 22:15	15,7	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	20/04/2023 00:10	20/04/2023 22:15	15,7	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	20/04/2023 00:15	20/04/2023 00:45	15,8	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,30

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 02**INFORME DE ENSAYO N° 5441731**

N° de Muestra	5441731
Fecha Emisión Informe	26/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 02
INFORME DE ENSAYO N° 5441727

N° de Muestra	5441727
Fecha Emisión Informe	26/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución
Dirección de Muestreo	Red de Distribución
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	19/04/2023 08:00
Fecha de Recepción	19/04/2023 14:13
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	20/04/2023 00:10	20/04/2023 22:15	16,2	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	20/04/2023 00:10	20/04/2023 22:15	16,2	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,79	4	20/04/2023 00:15	20/04/2023 00:45	16,3	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 02

INFORME DE ENSAYO N° 5441727

N° de Muestra	5441727
Fecha Emisión Informe	26/04/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

