

INFORME DE ENSAYO N° 3651900

N° de Muestra	3651900
Fecha Emisión Informe	12/01/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	06/01/2021 08:00
Fecha de Recepción	06/01/2021 15:10
Responsable Recolección	Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	07/01/2021 00:50	08/01/2021 00:00	16,8	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	07/01/2021 00:50	08/01/2021 00:00	16,8	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	07/01/2021 00:55	07/01/2021 01:30	16,9	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70	0,2 - 2,0

Desviación al procedimiento de ensayo	SI	NO	X
---------------------------------------	----	----	---

INFORME DE ENSAYO N° 3651900

N° de Muestra	3651900
Fecha Emisión Informe	12/01/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



INFORME DE ENSAYO N° 3651904

N° de Muestra	3651904
Fecha Emisión Informe	12/01/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución
Dirección de Muestreo	Red de Distribución
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	06/01/2021 08:10
Fecha de Recepción	06/01/2021 15:11
Responsable Recolección	Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	07/01/2021 00:50	08/01/2021 00:00	16,7	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	07/01/2021 00:50	08/01/2021 00:00	16,7	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	07/01/2021 00:55	07/01/2021 01:30	16,8	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70	0,2 - 2,0

Desviación al procedimiento de ensayo	SI	NO	X
---------------------------------------	----	----	---

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



INFORME DE ENSAYO N° 3651904

N° de Muestra	3651904
Fecha Emisión Informe	12/01/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



INFORME DE ENSAYO N° 3689268

N° de Muestra	3689268
Fecha Emisión Informe	02/02/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución
Dirección de Muestreo	Red de Distribución
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	20/01/2021 08:00
Fecha de Recepción	20/01/2021 17:38
Responsable Recolección	Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	21/01/2021 00:40	21/01/2021 23:00	16,7	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	21/01/2021 00:40	21/01/2021 23:00	16,7	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	21/01/2021 00:45	21/01/2021 01:20	16,8	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70	0,2 - 2,0

Desviación al procedimiento de ensayo SI NO X

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



INFORME DE ENSAYO N° 3689268

N° de Muestra	3689268
Fecha Emisión Informe	02/02/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2


PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

RL 27.1/ Versión 01

Acreditación LE 127 a LE 128

INFORME DE ENSAYO N° 3689271

N° de Muestra	3689271
Fecha Emisión Informe	02/02/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	20/01/2021 08:10
Fecha de Recepción	20/01/2021 17:38
Responsable Recolección	Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	21/01/2021 00:40	21/01/2021 23:00	16,5	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	21/01/2021 00:40	21/01/2021 23:00	16,5	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	21/01/2021 00:45	21/01/2021 01:20	16,6	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70	0,2 - 2,0

Desviación al procedimiento de ensayo	SI	NO	X
---------------------------------------	----	----	---

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

Acreditación LE 127 a LE 128

INFORME DE ENSAYO N° 3689271

N° de Muestra	3689271
Fecha Emisión Informe	02/02/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 3913069

N° de Muestra	3913069
Fecha Emisión Informe	19/05/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/05/2021 08:00
Fecha de Recepción	05/05/2021 15:42
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	06/05/2021 00:15	06/05/2021 22:40	16,3	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	06/05/2021 00:15	06/05/2021 22:40	16,3	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	06/05/2021 00:17	06/05/2021 01:00	16,3	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 3913069

N° de Muestra	3913069
Fecha Emisión Informe	19/05/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 3913072

N° de Muestra	3913072
Fecha Emisión Informe	19/05/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución
Dirección de Muestreo	Red de Distribución
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/05/2021 08:05
Fecha de Recepción	05/05/2021 15:42
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	06/05/2021 00:15	06/05/2021 22:40	16,2	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	06/05/2021 00:15	06/05/2021 22:40	16,2	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	06/05/2021 00:17	06/05/2021 01:00	16,2	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.




RL 27.1/ Versión 01**INFORME DE ENSAYO N° 3913072**

N° de Muestra	3913072
Fecha Emisión Informe	19/05/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA**OBSERVACIONES*****NCh 409 Of.2005 - Agua Potable**

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 3955013

N° de Muestra	3955013
Fecha Emisión Informe	01/06/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	26/05/2021 08:05
Fecha de Recepción	26/05/2021 15:44
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	26/05/2021 23:25	27/05/2021 22:30	15,3	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	26/05/2021 23:25	27/05/2021 22:30	15,3	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,94	4	26/05/2021 23:30	27/05/2021 00:10	15,4	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01**INFORME DE ENSAYO N° 3955013**

N° de Muestra	3955013
Fecha Emisión Informe	01/06/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 3955015

N° de Muestra 3955015

Fecha Emisión Informe 01/06/2021

Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular Servicio APR Unión Polonia
 Solicitante Comité A.P.R. Unión Polonia
 Dirección Polonia s/n
 Comuna San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra Agua Potable/ Bebida
 Punto de Control Red de Distribución
 Dirección de Muestreo Red de Distribución
 Tipo de Muestreo Puntual
 Fecha Inicio de Muestreo 26/05/2021 08:00
 Fecha de Recepción 26/05/2021 15:45
 Responsable Recolección

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	Col / 100 ml	<1	0	26/05/2021 23:25	27/05/2021 22:30	15,4	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	-	Ausencia	Ausencia	26/05/2021 23:25	27/05/2021 22:30	15,4	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	26/05/2021 23:30	27/05/2021 00:10	15,5	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo SI NO X

PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 3955015

N° de Muestra	3955015
Fecha Emisión Informe	01/06/2021
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

