

RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 4041032

| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4041032 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 1 de 2 |

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nombre Titular | Servicio APR Unión Polonia |
| Solicitante | Comité A.P.R. Unión Polonia |
| Dirección | Polonia s/n |
| Comuna | San Fernando |

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Muestra | Agua Potable/ Bebida |
| Punto de Control | Red Distribucion Copa 2 |
| Dirección de Muestreo | union polonia s/n |
| Tipo de Muestreo | Puntual |
| Fecha Inicio de Muestreo | 07/07/2021 08:05 |
| Fecha de Recepción | 07/07/2021 18:00 |
| Responsable Recolección | Cliente |

RESULTADOS DE ANALISIS

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido | NCh409 Of.2005 | Fecha y Hora Inicio Ensayo | Fecha y Hora Fin Ensayo | Horas de envase | Método de Ensayo |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Coliformes Totales (I) | Col / 100 ml | <1 | 0 | 08/07/2021 00:25 | 08/07/2021 23:20 | 16,3 | NCh1620/2 Of.84 |
| Escherichia coli (I) | - | Ausencia | Ausencia | 08/07/2021 00:25 | 08/07/2021 23:20 | 16,3 | Manual SISS ME-02-2007 |
| Turbiedad (NTU) (I) | NTU | <0,50 | 4 | 08/07/2021 00:30 | 08/07/2021 01:20 | 16,4 | Manual SISS ME-03-2007 |

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01


INFORME DE ENSAYO N° 4041032

| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4041032 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 2 de 2 |

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 4041035

| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4041035 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 1 de 2 |

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nombre Titular | Servicio APR Unión Polonia |
| Solicitante | Comité A.P.R. Unión Polonia |
| Dirección | Polonia s/n |
| Comuna | San Fernando |

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de Muestra | Agua Potable/ Bebida |
| Punto de Control | Red de Distribución |
| Dirección de Muestreo | Red de Distribución |
| Tipo de Muestreo | Puntual |
| Fecha Inicio de Muestreo | 07/07/2021 08:00 |
| Fecha de Recepción | 07/07/2021 18:00 |
| Responsable Recolección | Cliente |

RESULTADOS DE ANALISIS

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido | NCh409 Of.2005 | Fecha y Hora Inicio Ensayo | Fecha y Hora Fin Ensayo | Horas de envase | Método de Ensayo |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Coliformes Totales (I) | Col / 100 ml | <1 | 0 | 08/07/2021 00:25 | 08/07/2021 23:20 | 16,4 | NCh1620/2 Of.84 |
| Escherichia coli (I) | - | Ausencia | Ausencia | 08/07/2021 00:25 | 08/07/2021 23:20 | 16,4 | Manual SISS ME-02-2007 |
| Turbiedad (NTU) (I) | NTU | 0,53 | 4 | 08/07/2021 00:30 | 08/07/2021 01:20 | 16,5 | Manual SISS ME-03-2007 |

MEDICIONES DE TERRENO

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Cloro Libre Residual | mg/L | 0,70 |

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 4041035


| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4041035 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 2 de 2 |

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 4063968

| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4063968 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 1 de 2 |

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nombre Titular | Servicio APR Unión Polonia |
| Solicitante | Comité A.P.R. Unión Polonia |
| Dirección | Polonia s/n |
| Comuna | San Fernando |

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Muestra | Agua Potable/ Bebida |
| Punto de Control | Red Distribucion Copa 2 |
| Dirección de Muestreo | union polonia s/n |
| Tipo de Muestreo | Puntual |
| Fecha Inicio de Muestreo | 21/07/2021 08:10 |
| Fecha de Recepción | 21/07/2021 16:09 |
| Responsable Recolección | |

RESULTADOS DE ANALISIS

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido | NCh409 Of.2005 | Fecha y Hora Inicio Ensayo | Fecha y Hora Fin Ensayo | Horas de envase | Método de Ensayo |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Coliformes Totales (I) | Col / 100 ml | <1 | 0 | 22/07/2021 01:05 | 22/07/2021 23:30 | 16,9 | NCh1620/2 Of.84 |
| Escherichia coli (I) | - | Ausencia | Ausencia | 22/07/2021 01:05 | 22/07/2021 23:30 | 16,9 | Manual SISS ME-02-2007 |
| Turbiedad (NTU) (I) | NTU | <0,50 | 4 | 22/07/2021 01:10 | 22/07/2021 01:45 | 17,0 | Manual SISS ME-03-2007 |

MEDICIONES DE TERRENO

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Cloro Libre Residual | mg/L | 0,70 |

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 4063968


| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4063968 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 2 de 2 |

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01
INFORME DE ENSAYO N° 4063971

| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4063971 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 1 de 2 |

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nombre Titular | Servicio APR Unión Polonia |
| Solicitante | Comité A.P.R. Unión Polonia |
| Dirección | Polonia s/n |
| Comuna | San Fernando |

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de Muestra | Agua Potable/ Bebida |
| Punto de Control | Red de Distribución |
| Dirección de Muestreo | Red de Distribución |
| Tipo de Muestreo | Puntual |
| Fecha Inicio de Muestreo | 21/07/2021 08:00 |
| Fecha de Recepción | 21/07/2021 16:10 |
| Responsable Recolección | |

RESULTADOS DE ANALISIS

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido | NCh409 Of.2005 | Fecha y Hora Inicio Ensayo | Fecha y Hora Fin Ensayo | Horas de envase | Método de Ensayo |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Coliformes Totales (I) | Col / 100 ml | <1 | 0 | 22/07/2021 01:05 | 22/07/2021 23:30 | 17,1 | NCh1620/2 Of.84 |
| Escherichia coli (I) | - | Ausencia | Ausencia | 22/07/2021 01:05 | 22/07/2021 23:30 | 17,1 | Manual SISS ME-02-2007 |
| Turbiedad (NTU) (I) | NTU | 0,60 | 4 | 22/07/2021 01:10 | 22/07/2021 01:45 | 17,2 | Manual SISS ME-03-2007 |

MEDICIONES DE TERRENO

| Parámetro | Unidad de Expresión | Valor Medido |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Cloro Libre Residual | mg/L | 0,70 |

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**
PRESERVANTE ENVASES

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 4063971


| | |
|-----------------------|---|
| N° de Muestra | 4063971 |
| Fecha Emisión Informe | 26/07/2021 |
| Entidad | Laboratorio Biodiversa Concepción |
| Dirección | Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854. |
| Página | Página 2 de 2 |

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

