

RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5623556

N° de Muestra

5623556

Fecha Emisión Informe

11/07/2023

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Correo solicitante

Servicio

UNION POLONIA

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable/Bebida

Punto de Control

Red de Distribución 1

Dirección de Muestreo

Red de Distribución 1

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio de Muestreo

04/07/2023 08:00

Fecha de Recepción

04/07/2023 13:53

Responsable Recolección

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	04/07/2023 23:55	05/07/2023 22:30	15,9	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	04/07/2023 23:55	05/07/2023 22:30	15,9	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,75	4	04/07/2023 23:59	05/07/2023 00:30	16,0	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5623556

N° de Muestra	5623556
Fecha Emisión Informe	11/07/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5623558

N° de Muestra

5623558

Fecha Emisión Informe

11/07/2023

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

 Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Correo solicitante

Servicio

UNION POLONIA

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable/ Bebida

Punto de Control

Red de Distribución 2

Dirección de Muestreo

union polonia s/n

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio de Muestreo

04/07/2023 08:40

Fecha de Recepción

04/07/2023 13:54

Responsable Recolección

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	04/07/2023 23:55	05/07/2023 22:30	15,3	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	04/07/2023 23:55	05/07/2023 22:30	15,3	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,51	4	04/07/2023 23:59	05/07/2023 00:30	15,3	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5623558

N° de Muestra	5623558
Fecha Emisión Informe	11/07/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5648434

N° de Muestra

5648434

Fecha Emisión Informe

20/07/2023

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Correo solicitante

Servicio

UNION POLONIA

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable/Bebida

Punto de Control

Red de Distribución 1

Dirección de Muestreo

Red de Distribución 1

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio de Muestreo

18/07/2023 08:00

Fecha de Recepción

18/07/2023 13:32

Responsable Recolección

Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	18/07/2023 23:20	19/07/2023 22:10	15,3	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	18/07/2023 23:20	19/07/2023 22:10	15,3	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	18/07/2023 23:23	18/07/2023 23:50	15,4	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5648434

N° de Muestra	5648434
Fecha Emisión Informe	20/07/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5648432

N° de Muestra

5648432

Fecha Emisión Informe

20/07/2023

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Correo solicitante

Servicio

UNION POLONIA

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo

Tipo de Muestra

Agua Potable/ Bebida

Punto de Control

Red de Distribución 2

Dirección de Muestreo

union polonia s/n

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio de Muestreo

18/07/2023 08:40

Fecha de Recepción

18/07/2023 13:32

Responsable Recolección

Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	18/07/2023 23:20	19/07/2023 22:10	14,7	NCh1620/2 Of.84
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	18/07/2023 23:20	19/07/2023 22:10	14,7	Manual SISS ME-02-2007
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,99	4	18/07/2023 23:23	18/07/2023 23:50	14,7	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,40

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 5648432

N° de Muestra	5648432
Fecha Emisión Informe	20/07/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.

