

**INFORME DE ENSAYO N° 1940546**

N° de Muestra	1940546
Fecha Emisión Informe	18/10/2018
N° Cotización	
Página	1 de 1

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Cliente	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Código de Identificación	2018711
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Lugar de Muestreo	Union Polonia
Tipo de Muestra	Agua Potable
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Punto de Control	Red Distribucion Copa 2

**DATOS DE MUESTREO**

Responsable Recolección	Cliente
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio Muestreo	10/10/2018
Hora Inicio Muestreo	08:00
Fecha de Recepción	10/10/2018 17:51

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 <sup>1</sup>	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
<b>Bacteriológicos</b>						
Coliformes Totales(A)	Col / 100 ml	<1	0	NCh1620/2 Of.84	15,0	10/10/2018
Escherichia coli(A)	-	Ausencia	Ausencia	Manual SISS ME-02-2007	15,0	10/10/2018
Turbiedad (NTU)(A)	NTU	<0,50	4	Manual SISS ME-03-2007	16,0	11/10/2018

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

 Desviación al procedimiento de ensayo  Si  No

**OBSERVACIONES**
**PRESERVANTES**

 (A) Envase con Tiosulfato de Sodio  
 (A) Vidrio Ambar 30ml, HCl+AC. Ascórbic

<sup>1</sup> NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

 María Eugenia Villalobos Pino  
 Jefe de Laboratorio  
 Biodiversa Concepción


**INFORME DE ENSAYO N° 1971262**

N° de Muestra	1971262
Fecha Emisión Informe	14/11/2018
N° Cotización	
Página	1 de 1

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Cliente	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Código de Identificación	2018711
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Lugar de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable
Dirección de Muestreo	
Punto de Control	Red de Distribución

**DATOS DE MUESTREO**

Responsable Recolección	Cliente
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio Muestreo	24/10/2018
Hora Inicio Muestreo	08:00
Fecha de Recepción	24/10/2018 17:11

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 <sup>1</sup>	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
<b>Bacteriológicos</b>						
Coliformes Totales(A)	Col / 100 ml	<1	0	NCh1620/2 Of.84	15,0	24/10/2018
Escherichia coli(A)	-	Ausencia	Ausencia	Manual SISS ME-02-2007	15,0	24/10/2018
Turbiedad (NTU)(A)	NTU	<0,50	4	Manual SISS ME-03-2007	15,0	24/10/2018

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

 Desviación al procedimiento de ensayo  Si  No

**OBSERVACIONES**
**PRESERVANTES**

 (A) Envase con Tiosulfato de Sodio  
 (A) Vidrio Ambar 30ml, HCl+AC. Ascórbic

<sup>1</sup> NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

  
 Maria Eugenia Villalobos Pino  
 Jefe de Laboratorio  
 Biodiversa Concepción

**INFORME DE ENSAYO N° 1971258**

N° de Muestra 1971258  
Fecha Emisión Informe 14/11/2018  
N° Cotización  
Página 1 de 1

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Cliente Servicio APR Unión Polonia  
Solicitante Comité A.P.R. Unión Polonia  
Código de Identificación 2018711  
Dirección Polonia s/n  
Comuna San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Lugar de Muestreo Union Polonia  
Tipo de Muestra Agua Potable  
Dirección de Muestreo union polonia s/n  
Punto de Control Red Distribucion Copa 2

**DATOS DE MUESTREO**

Responsable Recolección Cliente  
Tipo de Muestreo Puntual  
Fecha Inicio Muestreo 24/10/2018  
Hora Inicio Muestreo 08:05  
Fecha de Recepción 24/10/2018 17:10

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 <sup>1</sup>	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
<b>Bacteriológicos</b>						
Coliformes Totales(A)	Col / 100 ml	<1	0	NCh1620/2 Of.84	15,0	24/10/2018
Escherichia coli(A)	-	Ausencia	Ausencia	Manual SISS ME-02-2007	15,0	24/10/2018
Turbiedad (NTU)(A)	NTU	<0,50	4	Manual SISS ME-03-2007	15,0	24/10/2018

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo  Si  No

**OBSERVACIONES**

**PRESERVANTES**

(A) Envase con Tiosulfato de Sodio  
(A) Vidrio Ambar 30ml, HCl+AC. Ascórbic

<sup>1</sup> NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Maria Eugenia Villalobos Pino  
Jefe de Laboratorio  
Biodiversa Concepción



**INFORME DE ENSAYO N° 1940538**

N° de Muestra	1940538
Fecha Emisión Informe	18/10/2018
N° Cotización	
Página	1 de 1

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Cliente	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Código de Identificación	2018711
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Lugar de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable
Dirección de Muestreo	
Punto de Control	Red de Distribución

**DATOS DE MUESTREO**

Responsable Recolección	Cliente
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio Muestreo	10/10/2018
Hora Inicio Muestreo	08:05
Fecha de Recepción	10/10/2018 17:41

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005 <sup>1</sup>	Métodos de Ensayo	Horas Envase	Fecha Análisis
<b>Bacteriológicos</b>						
Coliformes Totales(A)	Col / 100 ml	<1	0	NCh1620/2 Of.84	15,0	10/10/2018
Escherichia coli(A)	-	Ausencia	Ausencia	Manual SISS ME-02-2007	15,0	10/10/2018
Turbiedad (NTU)(A)	NTU	<0,50	4	Manual SISS ME-03-2007	15,0	11/10/2018

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

 Desviación al procedimiento de ensayo  Si  No

**OBSERVACIONES**
**PRESERVANTES**

 (A) Envase con Tiosulfato de Sodio  
 (A) Vidrio Ambar 30ml, HCl+AC. Ascórbic

<sup>1</sup> NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

  
 Maria Eugenia Mallobo Pino  
 Jefe de Laboratorio  
 Biodiversa Concepción