BIODIVERSA
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE
Acreditación LE 127 a LE 128

RL 27.1/ Versión 0B

INFORME DE ENSAYO Nº 6777931

N° de Muestra	6777931
Fecha Emisión Informe	06/02/2025
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo	Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	04/02/2025 08:00
Fecha de Recepción	04/02/2025 17:38
Responsable Recolección	

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	05/02/2025 01:40	06/02/2025 00:05	17,7	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	05/02/2025 01:40	06/02/2025 00:05	17,7	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	05/02/2025 01:40	05/02/2025 02:20	17,7	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

ORIGINAL LABORATORIO BIODIVERSA LABORATORIO CONCEPCIÓN

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
Este informe no Aplica a Servicios ETFA
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.

RL 27.1/ Versión 0B

INFORME DE ENSAYO Nº 6777931

N° de Muestra	6777931
Fecha Emisión Informe	06/02/2025
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X**

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES
*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable
Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

ORIGINAL LABORATORIO BIODIVERSA LABORATORIO CONCEPCIÓN

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
Este informe no Aplica a Servicios ETFA
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.