

RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 7559681**

N° de Muestra	7559681
Fecha Emisión Informe	23/03/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo	Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	03/03/2026 08:00
Fecha de Recepción	03/03/2026 17:00
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	03/03/2026 23:40	04/03/2026 23:40	15,7	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	03/03/2026 23:40	04/03/2026 23:40	15,7	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	03/03/2026 23:42	04/03/2026 00:15	15,7	Manual SISS ME-03-2007

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 7559681**

N° de Muestra	7559681
Fecha Emisión Informe	23/03/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

**Desviación al procedimiento de ensayo**      **SI**      **NO**      **X**

**PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**Natalia Carvajal**  
Jefa Laboratorio Zona Sur  
Biodiversa S.A.

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 7578505**

N° de Muestra	7578505
Fecha Emisión Informe	07/04/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo	Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	17/03/2026 08:00
Fecha de Recepción	17/03/2026 16:59
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	18/03/2026 00:01	18/03/2026 22:05	16,0	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	18/03/2026 00:01	18/03/2026 22:05	16,0	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	18/03/2026 00:05	18/03/2026 00:50	16,1	Manual SISS ME-03-2024

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.  
 Este informe no Aplica a Servicios ETFA  
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 7578505**

N° de Muestra	7578505
Fecha Emisión Informe	07/04/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

**Desviación al procedimiento de ensayo**      **SI**      **NO**      **X**

**PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**Natalia Carvajal**  
Jefa Laboratorio Zona Sur  
Biodiversa S.A.

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.

